Pumpwerk Neckarhausen

In dieser Übersicht finden Sie die Ergebnisse der Analysen des Wassers der drei Pumpwerke der Gemeinde Edingen-Neckarhausen. So finden Sie hier zum Beispiel den Härtegrad des Wassers, der Ihnen bei der Dosierung von Waschmittel hilft.

Bezeichnung	Chem. Bezeichnung	Maßeinheit	Wert	Grenzwert
Temperatur	T	Grad Celsius	16,0	
pH-Wert	bei T	Grad Celsius	7,25	6,5-9,5
El. Leitfähigkeit	bei 25 Grad Celsius	S/cm	826	2790
Sauerstoff	O2	mg/l	4,5	
Säurekapazität	KS 4.3	mmol/l	4,40	
Härtebereich 1 - 4	Ca+Mg	HB	hart	
Gesamthärte	Ca+Mg	Grad dH	20,0	
Calcium	Ca	mg/l	111	400
Magnesium	Mg	mg/l	19	
Natrium	Na	mg/l	31,5	200
Kalium	K	mg/l	5,84	
Eisen	Fe	mg/l	0,015	0,2
Mangan	Mn	mg/l	< 0,002	0,05
Aluminium	Al	mg/l	< 0,020	0,2
Ammonium	NH4	mg/l	< 0,01	0,5
Chlorid	Cl	mg/l	57	250,0
Nitrat	NO3	mg/l	16	50,0
Sulfat	SO4	mg/l	109	250
phosphat ges. als	PO4	mg/l	< 0,5	
Hydrogencarbonat	HCO3	mg/l	268	
Cyanid	CN	mg/l	< 0,005	0,05
Fluorid	F	mg/l	0,22	1,5
Chrom	Cr	mg/l	< 0,002	0,05
Quecksilber	Hg	mg/l	< 0,0001	0,001